

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА №1

для инвалидов и других маломобильных групп населения

государственное казенное общеобразовательное учреждение Владимирской области «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат г. Вязники», 601441, Владимирская область, г. Вязники, ул. Институтская, д.1, тел 2-66-86, тел/факс 2-60-45, e-mail tatkorvaz@yandex.ru

полное юридическое наименование объекта почтовый адрес, индекс, телефон, факс, E-mail

1. Вид деятельности образование
2. Форма собственности объекта государственная

(федеральная, государственная,

муниципальная, частная)

3. Размещение объекта объект состоит из трехэтажного спального корпуса 1961г.п. (перекрытия из бетона) и двухэтажного учебного корпуса 1912 г.п. (перекрытия деревянные) соединенных между собой переходной галереей (1988г.п. перекрытия ж/бетонные)

(отдельное здание — этажей; встроенное, пристроенное; __этаж в здании, год постройки (капитального ремонта), базовый материал несущих конструкций вертикалей и горизонталей, материал лестниц (кирпич, бетон, пенобетон, дерево и др.)

4. Объем предоставляемых услуг 160 чел в день
(количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость и др.)

5. Доступность объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения: вариант «А» - полностью, «Б» - локально, «В» – обслуживание на дому, «-» не обслуживаются

Категории инвалидов			
К	О	С	Г
В	В	Б/В	Б

6. Доступность элементов объекта для инвалидов *(отметить знаком «+»)*

№	Наименование элементов объекта	Категории инвалидов			
		К	О	С	Г
1	Входная группа	+	+	-	-
2	Пути движения	+	+	-	-
3	Зона обслуживания	+	+	-	+
4	Санитарно-бытовые помещения	+	+	-	-
5	Средства информации и телекоммуникации	-	-	-	-
6	Территория объекта	+	+	-	-

7. Заключение о доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения *(нужное отметить знаком «X»)*

№	Степень доступности объекта	Категории инвалидов			
		К	О	С	Г
1	Объект полностью доступен				
2	Объект частично доступен	X	X	X	X
3	Объект недоступен				

Паспорт составлен на основании анкеты обследования № 2 от «14» декабря 2020

Директор

М.А. Кузнецова

Принятые сокращения: К-колясочники, О- с нарушениями опорно-двигательного аппарата, С – с нарушениями зрения, Г – с нарушениями слуха



Приложение №1

к Порядку ведения Регистра

Список востребованных инвалидами и другими маломобильными группами населения объектов, расположенных на территории Владимирской области

№ п/п	Полное юридическое наименование объекта	Руководитель	Адрес объекта	Форма собственности объекта		
				федеральная	государственная	муниципальная
1. ОБРАЗОВАНИЕ						
1	государственное казенное общеобразовательное учреждение Владимирской области «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат г. Вязники»	Директор Кузнецова Марина Алексеевна	601441, Владимирская область, г. Вязники, ул. Институтская, д.1		государственная	



АНКЕТА

обследования общественного здания (сооружения)
по его доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения
№2 / от 14.12.2020

государственное казенное общеобразовательное учреждение Владимирской области «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат г. Вязники», 601441, Владимирская область, г. Вязники, ул. Институтская, д.1, тел 2-66-86, тел/факс 2-60-45, e-mail tafkorvaz@yandex.ru

(полное юридическое наименование объекта)(почтовый адрес, телефон, факс, E-mail)

1. Вид деятельности* образование
2. Форма собственности объекта государственная
(федеральная, государственная, муниципальная, частная)
3. Размещение объекта объект состоит из трехэтажного спального корпуса 1961г.п. (перекрытия из бетона) и двухэтажного учебного корпуса 1912 г.п. (перекрытия деревянные) соединенных между собой переходной галерей (1988г.п. перекрытия ж\бетонные)
отдельно стоящее здание ... этажей; встроенное; пристроенное; ...этаж в здании; год постройки(капитального ремонта)..... базовый материал несущих конструкций вертикалей и горизонталей, материал лестниц (кирпич, бетон, дерево и др.).....
4. Объем предоставляемых услуг 160 чел в день
(количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость и др.)

*здравоохранение, культура, транспорт, информация и связь, образование, социальная защита, спорт и физическая культура, жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство, потребительский рынок и услуги, труд и занятость и др.

1. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Единицы измерения	Норматив	Фактическая величина	Категория инвалидов, для которых установлены	Мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу:	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
	Крыльцо / входная площадка						
	Высота площадки	см	-	100			
	Габариты площадки: ширина X глубина,	см	>220x220	3,4x4,1	к		
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45см		наличие	Да	к, о, с		
	Нескользящее покрытие		наличие	Да	к, о, с		
	Навес		наличие	Да	к, о		
	Лестница наружная						
	Нескользящее покрытие		наличие	Да			
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и вниз (ширина)	см	80	Нет	о, с, г		
	Желтая контрастная окраска первой и последней ступеней		наличие	да	с		
	Поручни с двух сторон		наличие	Да	о		
	- на высоте	см	90	да	о, с		
	- горизонтальные завершения поручня вверх, вниз с нетравмирующим окончанием	см	>30	нет	о, с		
	Пандус наружный						
	Ширина марша	см	100	Нет	к		
	Уклон	h/l	<1/12	Нет	к		
	Высота одного подъема	см	<=80	Нет	к		
	Разворотные площадки:				к		
	-внизу	см	>150 x150	Нет			
	-промежуточная (при высоте пандуса более 80 см)	см	>150 x150	Нет			
	Поручни с двух сторон:				к, о		
	- на высоте		наличие	Нет	к		
	- на высоте	см	90	Нет	о		
	- горизонтальные завершения вверх и вниз с нетравмирующим окончанием	см	>30	Нет	к, о		
	Нескользящее покрытие		наличие	нет	к, о		
	Наружный подъемник вертикальный(В), наклонный(Н)						
	Тамбур						
	Габариты: глубина X ширина	см	>220x180	220x180	к		
	Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)		Р	Р			
	- ширина проема в свету	см	>90	90	к		
	-высота порога наружного, внутреннего	см	<2,5 см	2,5	к		

2. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ ВНУТРИ ОБЪЕКТА

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Единицы измерения	Норматив	Фактическая величина	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
	Коридоры/холлы						
	Ширина полосы движения при открытых дверях	см	>120	150	К		
	Разворотные площадки	см	>150x150	>150x150	к		
	Место отъезда и ожидания (не реже, чем через 25 м):		наличие	да	к,о,с,г		
	-для лиц с нарушениями ОДА (О): глубина 120 см	ед.	>1 на этаж	да	о		
	-для колясочников: глубина 150 см, ширина 90см	ед.	>1 на этаж	да	к		
	Выступы в зоне движения	см	<10	нет	с		
	Лестница №1 (в зону оказания услуги)		наличие	да			
	Высота подъема	м					
	Уклон марша	Н/Л	<1/2		о		
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и вниз (ширина)	см	60	нет	с		
	Желтая контрастная окраска крайних ступеней		наличие	нет	с		
	Поручни с двух сторон:		наличие	да	о, с		
	- на высоте	см	90	да	о, с		
	-горизонтальные завершения вверх и вниз с нетравмирующим окончанием	см	30	30	о, с		
	Лестница № (вкладка при наличии других лестниц в зону оказания услуги)						
	Лифт пассажирский к зоне оказания услуги		наличие	нет			
	Кабина:						
	- габариты (глубина X ширина)	см	>140 x110	-	к		
	- ширина дверного проема	см	>80	-	к		
	- поручни		наличие	-	о		
	Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта		наличие	-	с		
	Знак доступности		наличие	-	к, с		
	Пандус внутренний к лестнице №		наличие	нет			
	Ширина марша	см	100	-	к		
	Уклон	Н/Л	<1/12	-	к		
	Разворотные площадки вниз, вверх.	см	>150 x150	-	к		
	Поручни с двух сторон:		наличие	-	к, о		
	- на высоте	см	70	-	к		
	-на высоте	см	90	-	о		
	-горизонтальные завершения вниз и вверх	см	30	-	к, с		
	Пандус переносной		наличие	да	к		
	Подъемник для инвалидов		наличие	да	к		

Вертикальный (В), наклонный (Н), мобильный (М), тревелатор (Т)	наличие	М	К, 0	К, 0
--	---------	---	------	------

3. ЗОНА ОБСЛУЖИВАНИЯ

№ помещения по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Единицы измерения	Норматив	Фактическая величина	Категория инвалидов, для которых установлен	Мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт,	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
	Обслуживание через окно/прилавок №	ед.					
	Высота рабочей поверхности	см	80-110	-	К		
	Габариты зоны обслуживания	см	90 x 150	-	К		
	<i>Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков</i>						
	Обслуживание в кабинете № 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24	ед.					
	Ширина проема двери в свету:	см	>90	90	К, 0		
	Габариты зоны сидения - глубина	см	>120	Да	0		
	Зона для кресла-коляски	см	>150 x 150	Да	К		
	Стол с высотой рабочей поверхности	см	60-90	да	К, 0		
	<i>Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов</i>						
	Обслуживание с перемещением по маршруту №	ед.					
	Ширина полосы движения	см	>120	-	К, 0		
	Высота оборудования (стеллаж, прилавок)	см	80-110	-	К		
	<i>Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов</i>						
	Кабина индивидуального обслуживания №	ед.					
	Ширина X глубина	см	>160 x 180	-	К		
	Место для сидения		наличие	-	0		
	Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)		наличие	-	0		
	<i>Вкладка при необходимости описания нескольких кабин</i>						
	Зал (зрительный, читальный, ожидания и пр.)	ед.					
	Доля мест для колясочников	%	>2	2	К		
	Ширина прохода к месту для колясочника	см	>120	150	К		
	Доля мест для лиц, с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата)	шт.	>1	нет	Г		
	<i>Вкладка при необходимости описания нескольких залов</i>						

4. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

№ помещения по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Единицы измерения	Норматив	Фактическая величина	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт,	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
	Санузел		наличие	Да			
	Знак доступности помещения		наличие	нет	К, О		
	Ширина дверного проема		>90	92			
	Тактильная направляющая полоса к унитазу, осязаемая ногой или тростью (ширина)	см	30	Нет	с		
	Количество кабин	ед.	>1	1	К, О		
	- ширина дверного проема	см		92	к		
	- габариты (минимальные глубина X ширина)	см	>180 x165	Да	к		
	- опорные поручни		наличие	Да	К, О		
	- зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина X глубина)	см	>80 x120	Да	к		
	- крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)		наличие	Нет	О		
	Знак доступности кабины		наличие	нет	К, О		
	Раковина с опорным поручнем		наличие	Да	К, О		
	- зоны у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина X ширина)	см	>130 x85	да	к		
	- высота раковины с опорным поручнем	см	75-85	80	К, О		
	Тактильная направляющая полоса к писсуару, осязаемая ногой или тростью (для мужского туалета)	см	30	нет	с		
	<i>Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат (мужские- 2%, женские- 5% от общего числа кабин)</i>						

5. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ на объекте**

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Единицы измерения	Норматив	Фактическая величина	Категория, для которых установлены	Мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, ремонт, замена,	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги		наличие	Да	С		
	Надписи:		наличие	Да	С, Г		
	Размещение на высоте	см	<160	120	к, с, Г		
	Высота прописных букв	см	>7,5	7,5	с		
	Освещенность		наличие	Да	с		
	Указатели, пиктограммы:			нет	с		
	Размещение на высоте	см	<200	-	к, с		
	Высота прописных букв	см	>7,5	-	с		
	Освещенность		наличие	Да	с		
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами по Брайлю	шт.	наличие	Нет	с		
	-высота размещения	см	60-110	-	с		
	-маркировка кабинетов приема со стороны ручки		наличие	-	с		
	-на кнопках управления лифта		наличие	-	с		
	-на поручнях лестниц		наличие	-	с		
	-на кабинах санитарно-бытовых помещений			-			
	Текстофоны (текстовые телефоны)	шт.	не менее одного	Нет	Г		
	Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	шт.	не менее одного	Нет	с, Г		
	Таксофон: с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ) или на высоте 80 см (В)	шт.	наличие	Нет	к		
	Речевые информаторы и маяки	шт.	наличие	Нет	с		
	Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5 м *			Нет			
	Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	шт.	наличие	Нет	Г, с		
	Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	шт.	наличие	Нет	К, О, С, Г		

**только для объектов государственного (муниципального) управления.

6. ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА

№ по мереший по	Наименование элементов объекта	Единицы измерения	Норматив	Фактическая величина	Категория для которых установлен норматив	Мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт,	Примечания
1		3	4	5	6	7	8
2							
	Вход на территорию						
	- ширина прохода, калитки, проема в ограждении	см	>90	120	К		
	Знак доступности учреждения		наличие	нет	К, О, С		
	Автостоянка посетителей						
	Расстояние до входа в здание	м	<50	15	К, О		
	Доля машино-мест для инвалидов	%	>10	10	К, О		
	Размер места со специальным знаком	см	350x500	350x500	К		
	Путь к главному (специализированному) входу в здание						
	- ширина полосы движения:	см	>180	200	К, О		
	- указатели направления движения		наличие	Нет	К, О, Г		
	- декоративное ограждение, выполняющее направляющую функцию		наличие	Да	С		
	- места отдыха: через 200 м		наличие	Да	О		
	Открытая лестница:						
	- высота подъема	м		120			
	- поручни на высоте	см	90	90	О		
	- рельефная тактильная полоса перед маршем вверх и вниз (ширина)	см	80	Нет	С		
	Пандус	%	<10	нет	К, О		
	- высота подъема			-			
	- уклон	Н/Л	<1/10	-	К, О		
	Поручни с двух сторон						
	- на высоте	см	70	-	К		
	- на высоте	см	90	-	О		

7. ВЫВОДЫ

В результате обследования установлено, что для обеспечения доступности необходимо выполнить следующие основные мероприятия:

- на входной группе наружных входов	- Устройство тактильных полос
- на путях передвижения внутри объекта	- Устройство тактильных полос, указателей
- в зоне обслуживания	- Состояние удовлетворительное, доп. мероприятий не требуется
- в санитарно-гигиенических помещениях	- Состояние удовлетворительное, устройство тактильных полос, кнопки вызова, знаков доступности помещений, ручки для костылей.
- в средствах информации и телекоммуникации	- Приобрести световые табло для вывода оперативной информации
- на территории объекта	- Состояние удовлетворительное, доп. мероприятий не требуется

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов:

К - колясочники

О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата


С - инвалиды с поражениями зрения

Г - инвалиды с поражениями слуха

2. К анкете прикладываются планы (схемы) этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ.

Руководитель объекта

директор



М.А. Кузнецова
(фамилия)